
















Övervakningssystem FICO-MINI

DRIFTSÄTTNING





DRIFTSÄTTNING

FÖRSTA INSTALLATION AV ÖVERVAKNINGSSYSTEM FICO-MINI

Symbol som används på display i FICO-MINI:	
Använd ENTER knappen för att aktivera rad eller värde som du vill ändra	
Använd ESCAPE knappen för att att backa ett steg eller avbryta ändring av värde	
Använd PIL UPP och PIL NER för att navigera i menyer eller för att ändra värden	
Kommunikation mellan centralenhet FICO-MINI and slavenheter FCBB-2 or FCCB-4 fungerar	
Indikerar att enheten är installerad i system och fungerar sp, dem sla	
Kommunikation mellan centralenhet FICO-MINI and slavenheter FCBB-2 or FCCB-4 fungerar INTE	
Brandspjäll är inte anslutet till varken FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4.	
Ett brandspjäll är anslutet till FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4 och spjället befinner sig i STÄNGT läge position.	
Ett brandspjäll är anslutet till FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4 och spjället befinner sig i ÖPPNING eller STÄNGNING läge	
Ett brandspjäll är anslutet till FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4 och spjället befinner sig i ÖPPET läge position.	
Rökgasgivare är INTE ansluten till FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4.	
Rökgasgivare ÄR ansluten till FICO-MINI, FCBB-2 eller FCBB-4.	
Rökgasgivare befinner sig i larm läge. Visning alternerar mellan larm ikon och ikon för rökdetektor	
Startskärm Tryck på ENTER knappen	
Statusen över system visas. Beroende på vilka enheter som är installerade visas dessa här. I detta fall finns en FICO-MINI, end multibox FCBB-4 and a multibox FCBB-2 installerad.	

DRIFTSÄTTNING













FÖRSTA INSTALLATION AV ÖVERVAKNINGSSYSTEM FICO-MINI

<p>Här kan du se statusen på en enhet FICO-MINI. I detta fall är ett stängt spjäll anslutet på ingång 1 Ingen rökgasgivare är ansluten.</p>	
<p>Här kan du se statusen på en enhet FCBB-4 enhet. I detta fall är ett öppet spjäll anslutet på ingång 1 En rökgasgivare är ansluten på ingång 2. Rökdetektorn är aktiv men inte i larmläge</p>	

Driftsättning	
1	<p>Innan du påbörjar arbetet med att justera in inställningar i FICO-MINI säkerställ att installation av enheter och funktioner har slutförts</p>
2	<p>FICO-MINI detekterar automatiskt förekomsten av all inkopplad funktionalitet, inkl slavenheter, brandgasspjäll och rökgasgivare</p>
3	<p>Slå på spänning till enheten</p>
4	<p>Tryck samtidigt ner knappar för PIL UPP och PIL NER för att komma till meny för snabb installation.</p>
5	<p>Börja med att välj språk. Valbara språk är English, Swedish, Suomi, Dansk, German.</p>
6	<p>Tryck ENTER för att ändra språk</p>
7	<p>Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra språk. Avsluta genom att trycka ENTER.</p>
8	<p>Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra inställning för kalenderns val av år. Använd PIL UPP och PIL NER för att ändra år. Avsluta genom att trycka ENTER.</p>
9	<p>Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra månad</p>
10	<p>Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra månad. Avsluta genom att trycka ENTER.</p>
11	<p>Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra dag</p>
12	<p>Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra dag. Avsluta genom att trycka ENTER.</p>











DRIFTSÄTTNING

FÖRSTA INSTALLATION AV ÖVERVAKNINGSSYSTEM FICO-MINI

13	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra timme	
14	Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra timme. Avsluta genom att trycka ENTER .	
15	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra minuter	
16	Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra minut. Avsluta genom att trycka ENTER .	
17	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra test-intervall	
18	Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra test-interval. Avsluta genom att trycka ENTER .	
19	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra dag som testen skall genomföras på. Detta är endast möjligt om ett testintervall är satt som motsvarar en hel vecka. Dvs 7, 14, 21, 28 dagar, etc.	
20	Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra veckodag för test. Avsluta genom att trycka ENTER .	
21	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra tid (timme) som testen skall utföras på	
22	Använd PIL UPP och PIL NER för att ändra inställd timme för genomförande av test. Avsluta genom att trycka ENTER .	
23	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra tid (minuter) som testen skall utföras på	
24	Använd PIL UPP och PIL NER för att ändra inställda minuter för genomförande av test. Avsluta genom att trycka ENTER .	

DRIFTSÄTTNING

FÖRSTA INSTALLATION AV ÖVERVAKNINGSSYSTEM FICO-MINI

25	Tryck PIL NER och sedan ENTER för att ändra drift läge	
26	Använd PIL UPP eller PIL NER för att ändra driftläge.	
27	Ändra driftläge till AUTO för att aktivera systemet. Avsluta genom att trycka ENTER .	
28	Snabbinstallation är nu slutförd. Tryck ESC två gånger för att komma tillbaka till startskärmen	
29	På startskärmen visas nu aktuell inställd klock samt tid till nästa automatiska test. I detta exempel kommer nästa test att ske om 5 dagar, 20 timmar och 23 minuter	
30	Tryck ENTER för att se status på systemet. Nu visas antalet inkopplade enheter i systemet	
31	Tryck ENTER igen för att kontrollera varje enskild enhet.	
32	Använd PIL UPP eller PIL NER för att välja enhet och tryck ENTER för att se mer information om denna enhet. Gå tillbaka genom att tryck ESC Här visas första enheten. FICO-MINI.	
33	Använd PIL UPP eller PIL NER för att välja enhet och tryck ENTER för att se mer information om denna enhet. Gå tillbaka genom att tryck ESC Här visas andra enheten, i detta fall en FCBB-4	
34	Använd PIL UPP eller PIL NER för att välja enhet och tryck ENTER för att se mer information om denna enhet. Gå tillbaka genom att tryck ESC Här visas tredje enheten, i detta fall en FCBB-2	

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup is the European market leader for smart and energy efficient Indoor Air and Critical Air solutions to support every application area. We offer our customers innovative technologies, high quality and outstanding performance supported by more than a century of accumulated industry experience. The widest product range in the market, and strong market presence in 65 countries worldwide, guarantee that we are always by your side, ready to deliver Excellence in Solutions.

PRODUCT FUNCTIONS BY FLÄKTGROUP

Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion | Air Distribution | Air Filtration
Air Management & ATD's | Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» Learn more on www.flaktgroup.com
or contact one of our offices