

# Typgodkännandebevis

1240/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Inspektionslucka EI60 BS60

### Innehavare

TS Inspekt-Luckor AB, Box 111, 524 22 Herrljunga

Organisationsnummer: 556432-3367

Tel: 0513-219 80, Fax: 0513-219 84

E-post: [info@tsinspektluckor.se](mailto:info@tsinspektluckor.se), Hemsida: [www.tsinspektluckor.se](http://www.tsinspektluckor.se)

### Produkt

Inspektionslucka EI60 BS60 uppbyggd av stålplåt och isolerad med 50 mm brandskyddsplatta Thermax RS350, max. storlek 600×600 mm, brandteknisk klass EI 60.

### Avsedd användning

Inspektionslucka i brandcellsskiljande byggnadsdelar.

### Handelsnamn

TS Inspektionslucka EI60 BS60

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TS Inspektionslucka EI60/BS60, daterad 2008-10-01.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr. 310-94-0187, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

TS-Inspekt-Luckor AB, Herrljunga

### Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad lucka och omfattar:

Innehavare/tillverkningskod  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**TS Inspektluckor AB/TS-300**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**TS Inspektionslucka EI60 BS60**  
**1240/95**  
**EI 60**  
**nr/datum**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapport nr G10063b från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2011-04-26.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad lucka.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-05-03.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-05-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Annika Hermodsson