

Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER 2020		Side: 09b - 1			
Kapittel: 09b Innervegger					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b	<u>Innervegger</u>				
09b.19	<u>Leca Basicblokk 15, 20, 25 cm</u>				
09b.19.1	NB2.2322412A (2022) MURT MASSIV VEGG Antall..... m ² 1,0 Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Overflatebehandling: Til puss begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Vegtykkelse:</i> Iht. blokktype <i>Stein/blokk:</i> Leca Basicblokk 15, 20 eller 25 cm <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5 <i>Fuge:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Leca Basicblokk, Leca Basic Hjørneblokk, Leca Basic U-blokk, Weber Murmørtel M5, Leca Fugearmering, Leca U-blokkarmering og Weber B20 Tørrbetong. Beregnet luftlydisolasjon med puss en side: Leca Basicblokk 15 cm: 47 dB Leca Basicblokk 20 cm: 48 dB Leca Basicblokk 25 cm: 49 dB Flanketransmisjonstap gir ca. 3 dB reduksjon. Brannmotstand alle blokker: REI 240 c) <i>Utførelse</i> Blokkene mures knas med not og fjær. Det brukes Leca Basic Mørtelkasse, 2 stk. Leca Fugearmering innlagt i hver annen fuge fra og med første skift over fundament/gulv. Over åpninger og øverste skift skal det mures med U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong. x) <i>Mengdereglar</i> Mengde måles som antall med enhet m ²				
09b.19.2	NE1.1113 (2022) UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER Areal m ² 1,0 Bygningsdel: Vegg Underlag: Lettklinkerbetong <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Basicblokk 20 cm <i>Tiltak:</i> Fylling av sår og åpne stussfuger <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.19.3	<p>NE2.11231388531A (2022) PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal</p> <p>Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Grunningssjikt: Grovgrunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Basicblokk <i>Pusstykkelse:</i> 12 - 15 mm <i>Pussmørtel:</i> Weberbase KC 50/50 og Weberbase 138 Tynnpuss <i>Armering:</i> Ikke relevant <i>Utførelse:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Grovpuss av Weberbase KC 50/50 trekkes på med stålbrett i 8-10 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Weberbase 138 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 2-3 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse.</p>	m ²	1,0
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09b:					

Innholdsfortegnelse

09b Innervegger	09b - 1
09b.19 Leca Basicblokk 15, 20, 25 cm	09b - 1