

# DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON



Safety for life

## Bruksområde

Hensikten med gassalarmen er å oppdage lekkasje av metan, propan og butan fra ledningsnett og beholdere.

ENHETEN PÅVISER METAN, PROPAN OG BUTAN SOM ER EN DEL AV:

- Propan blir også kalt LPG (består av C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> – propan og C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>– Butan)
- Naturgass blir også kalt LNG (består hovedsakelig av CH<sub>4</sub> – metan)
- Kullgass (består av CH<sub>4</sub> – metan og luft)

## Plassering av gassalarmen

Gasvarnaren er avsedd for inomhusbruk i tørre områder der det kan finnes en gaslücke. Den skall monteras på väggen. Det är viktigt att larmsignalen lätt kan höras vid en läcka. För detektering av naturgas ska larmet installeras 15-30 cm under taket, max 6 m från gaskällan. För detektering av LPG (gasol, propan etc) bör larmet monteras 15-30 cm över golvet, max 4 m från gaskällan. Prioriterade områden är kök, garage och camping.

## Service / Kontroll

Rengjør Gassvarsleren regelmessig for å hindre at det bygger seg opp støv. Dette kan du gjøre ved å bruke en støvsuger med børste. Rengjør forsiktig rundt området med ribber foran og på sidene. Levetiden for gassalarmen ca. 5 års bruk. Da må den byttes ut med en ny.



## TEKNISKE DATA

Deteksjonsprinsipp: Gas	Sku: 604022
Strømkilde: 230V, 50Hz	EAN: 7320896040229
Arbeidstemperatur: -10 °C / +55 °C	Sertifisering: EN 50194-1:2009
Utbyttbart batteri: Nei	
Alarmstyrke: ≥ 85 dB / 3 m	
Pausefunksjon : Ja	
Høyde (mm): 135	
Bredde (mm): 135	