



### Produktnavn

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI 60

### Produktbeskrivelse

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI60 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI60. Produktbetegnelsen er GI60. Godkjent for 2 eller 3 lag 12,5 mm gipsplater, eller 2 lag 15,4 mm branngipsplater. Luken er oppbygd av stålplater og isolert med 50 mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og har meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker.

Produktdokumentasjon: RISEFR FA-081

Fargekode: NCS 0500-N GL30

### Bruksområde

Inspeksjonsluken anvendes i vegger med krav til brannmotstand.

### Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, el-installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg.

### Fordeler

- Brannklassifisert
- Typegodkjent
- Rask montasje
- Ferdigmalt

### Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel. Bunnen av esken kan brukes som mal, skjær ut langs perforeringen.
2. Tegn opp etter malen eller mål opp utsparingsmålet, f.eks 300x300 mm. Det skal være maks. 3 mm mellom rammen og gipskanten.
3. Sag ut langs markeringen. Luken plasseres minst 30 mm fra stender.
4. Hullet er klargjort for montering. Det skal være maks. 3 mm mellom lukens tetningslist og gipsplatene. Kontroller at luken passer.
5. Vri om låsen og åpne luken.
6. Trykk luken/rammen inn i hullet.
7. Sett festeprofilene litt på skrå mot rammen. Slå feste-profilene ned med en hammer. Fest rammen med like mange profiler på hver side. Bruk alle festeprofilene.
8. Lukk luken.
9. Lås luken med et flatt skrujern.

### Lagring

Luken leveres i pappemballasje og skal oppbevares tørt.

### Tekniske data

Betegnelse	Utsparings- mål	Lukens totalmål	Vekt	Låstype	Festebr. stk/luke	Antall lag	NOBB- nummer
	b x h mm	b x h mm	kg/stk				
GI 60	150 x 150	185 x 185	1,3	Vrilås	4	2	58000138
GI 60	200 x 200	235 x 235	1,9	Vrilås	4	2	58000157
GI 60	300 x 300	335 x 335	3,6	Vrilås	8	2	58000161
GI 60	400 x 400	435 x 435	5,6	Vrilås	12	2	58000176
GI 60	500 x 500	535 x 535	8,9	Vrilås	12	2	58000180
GI 60	600 x 600	635 x 635	10,9	Vrilås	16	2	58000195

**Saint-Gobain Byggevarer AS**  
Gyproc  
Habornveien 59  
1630 Gamle Fredrikstad

[www.glava.no](http://www.glava.no)

**Kundeservice**  
69 35 75 00 [ordre.gyprocno@gyproc.com](mailto:ordre.gyprocno@gyproc.com)

**Teknisk Service**  
69 35 75 00 [tekniskno@gyproc.com](mailto:tekniskno@gyproc.com)

SEP22. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.