



PRODUKTDOKUMENTASJON

RISEFR FA-081

Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggteknisk forskrift av 1. juli 2017 og tilhørende veiledning, bekrefter RISE Fire Research, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Produkt: TS Inspeksjonsluke

Produktansvarlig: TS Inspektluckor AB
Postboks 111, S-524 22 Herrljunga, Sverige

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at det blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av RISE Fire Research. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med RISEFR FA-081, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for TS Inspeksjonsluke, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR FA-081". Den versjonen av detaljsamlingen som til enhver tid er arkivert hos RISE Fire Research, utgjør en formell del av godkjenningen.

Produktet skal ha en årlig, eksternt oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktets samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med RISE Fire Research.

Denne dokumentasjonen ble første gang utstedt **2000-03-17**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 måneders varsel. RISE Fire Research kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2020-11-13

Gyldig til: 2026-01-01

Denne produktdokumentasjonen opphører å gjelde når egenskapene som omfattes av dette dokumentet skal CE-merkes i henhold til Byggefareforordningen CPR (EU) 305/2011.

Asbjørn Østnor
Fagansvarlig dokumentasjon

Per Arne Hansen
Prosjektleder dokumentasjon

Vedlegg til produktdokumenstasjon RISEFR FA-081 av 2020-11-13.**1.Innehaver av godkjenningen**

TS Inspektluckor AB
Postboks 111
S-524 22 Herrljunga
Sverige
www.tsinspektluckor.se

2.Produsent

TS Inspektluckor AB.

3.Produktbeskrivelse

Hengslet luke i stålramme. Mellom ytre stålplater er det montert 50 mm isolasjon av type Thermax RS350 med densitet 350 kg/m³. Stålrammen festes med fjærende metallklips på baksiden. Største lukedimensjon er 600×600 mm.

4.Bruksområde

Inspeksjonsluke for montering i fleksibel vegg med minst samme brannmotstand som luken.

5.Egenskaper

Lukens brannmotstand er 60 minutter med hensyn på integritet og isolasjon uavhengig av eksponeringsretning, og den kan anvendes der kravet til ytelse i Veiledning til Byggteknisk forskrift er EI60.

6.Betingelser for bruk

TS Inspeksjonsluke EI60 monteres i henhold til byggedetaljene som er vist i "Standard konstruksjonsdetaljer for produktet tilhørende RISE Fire Research produktdokumentasjon RISEFR FA-081".

7.Grunnlag for godkjenningen

Godkjenningen er basert på egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter.

- Testrapport 4P07511, EN 1634-1, SP Technical Research Institute of Sweden, 2014-12-02.
- TS Inspektluckor AB, Tegninger datert 2014-11-10 og 2014-12-04.





Fig. 1
TS Inspeksjonsluke. Brannmotstand 60 minutter.

8.Gyldighet

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

9.Saksbehandling

Prosjektleder for godkjenningen er Per Arne Hansen og fagansvarlig dokumentasjon er Asbjørn Østnor, RISE Fire Research AS, Trondheim.