

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3510

Utstedt: 10.12.2018

Fornyet: 17.11.2023

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Altech kupling med løpemutter

er i samsvar med kravene i

- › **EN ISO 6509**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



### Innehaver

Brødrene Dahl AS  
Brynsengeveien 5  
0667 Oslo

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1069 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 07.12.2018.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Altech kupling med løpemutter.

Følgende dimensjoner inngår:

- › ½" – NRF nr. 9294027
- › ¾" – NRF nr. 9294029
- › 1" – NRF nr. 9294031
- › ½" x ¾" – NRF nr. 9294028

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

