

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3795

Utstedt: 24.08.2022
Gyldig til: 01.09.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Norø Villa Nordica Valetta og Valetta Arch ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VVS Norge EMV AS
Innspurten 9
0663 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1208 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 23.08.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Norø Villa Nordica Valetta og Valetta Arch ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Valetta krom – art. nr. 4374975
- › Valetta sort matt – art. nr. 4374976
- › Valetta Arch krom – art. nr. 4374973
- › Valetta Arch sort matt – art. nr. 4374974

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

