

Skj teunioner pex-kobber

Skj teunioner pex-kobber

Benyttes i JRG Sanipex Classic, det originale r r i r r systemet for distribusjon av tappevann til bad, k kken, vaskerom etc.

Skj teunioner fra pex til kobber.

Unionene leveres b de i forkrommet og i messing.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Skj teunioner pex-kobber

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Skj�teunion 10x12 mm frk	5507.050	511 21 66	50 stk
Skj�teunion 10x16 mm frk	5507.100	511 21 68	50 stk
Skj�teunion 10x12 mm	5507.012	511 21 63	50 stk
Skj�teunion 10x16 mm	5507.000	511 21 65	50 stk

Beskrivelsestekst : Skj teunioner pex-kobber

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av r r, fordelere, skap og veggbokser med tilbeh r.

R rsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

R rsystemet skal ha kuplinger av en slik utf relse at det sikrer fullt gjennomstr mning uten innsnevring, som reduserer risikoen for str mningsst y og d dlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kulingene skal v re tilpasset PE-X-r rets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverkt y og trekkes til med systemets momentn kkel for   sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes r rsystem hvor kuplinger og r r kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utf relsen skal det benyttes Byggebransjens v tromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95  C

Maks driftstemperatur: 70  C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I v tsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilh rer r rsystemet. Avl p fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomf ring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no