

Låseklips

Låseklips

Låseklips til å sikre hold og tetting mellom varerør og veggboksunderdel ved rør i rør installasjoner.

Montering av klips foretas for hånd uten verktøy på underdelens nedre gummilamell.

Låseklipset sikrer at varerøret ikke kan falle ut av veggboksens underdel.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
Inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
Inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Låseklips

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Låseklips f/ 12 mm veggboks	5743.012	511 25 71	100 stk
Låseklips f/ 16 mm veggboks	5743.016	511 25 72	100 stk

Beskrivelsestekst : Låseklips

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødrommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no