

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3122

Utstedt: 06.03.2015

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.10.2023

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Altech FLX fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW W 270 (\*)
- › UBA retningslinje for elastomer (\*)



### Innehaver

Brødrene Dahl AS  
Brynsengeveien 5  
0667 Oslo

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1123 i Bulgaria, som angitt i evalueringsrapport datert 25.03.2020.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Altech FLX fleksible tilførselsslanger i dimensjon DN 6 og DN 8.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter UBA retningslinje for elastomer.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

