

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0521

Utstedt: 29.07.2002

Fornyet: 07.01.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## SANHA Press S6000

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534
- › DVGW Arbeitsblatt W 270
- › Elastomer Guideline



### Innehaver

SANHA GmbH & Co. KG  
Im Teelbruch 80  
45219 Essen, Tyskland

### Produsent

SANHA Fittings B.V.B.A. – S.P.R.L.  
Industrielaan 7  
1740 Ternat, Belgia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

SANHA Press S6000 pressfittings i kobber for bruk sammen med kobberrør i henhold til EN 1057.

Følgende dimensjoner inngår:

12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 64 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder