

Vicflex slanger og fester

Produkter:

Vicflex slanger: AH1, AH1-CC, AH2 & AH2-CC

Vicflex fester: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 (fabrikk montert til V36 tørr sprinkler), AB7, AB8, AB10, AB11 og AB12.

VS1 Slanger & fester: VB1, VB2 & VB3.

AQC-U & AQD

Produsent: Victaulic

Teknisk data: Se i respektive datablad

Bruksområde: Fleksible slanger og fester for ulike typer av tak / applikasjoner. Se datablad [10.85](#) (AH2 & AH2-CC), [10.95](#) (AH1 & AH1-CC), [10.90](#) (AB6 fabrikk montert til V36 tørr sprinkler m/AH2 slange), [10.91](#) (VS1), [10.86](#) (AQC-U for rent-rom applikasjoner), AQD for kanaler, se datablad [10.87](#) for fiberglass: forsterket plastikk kanaler og datablad [10.77](#) for metall kanaler.

Godkjenning: Vicflex: FM (Factory Mutual), VdS (Verband der Schadenversicherer), LPCB (Loss Prevention Certification Board), og cULus oppført (Underwriters Laboratories). Se datablad [10.85](#) & [10.95](#).

AB6 fabrikk montert til V36 tørr sprinkler & VS1: FM (Factory Mutual) & og cULus oppført (Underwriters Laboratories). Se datablad [10.90](#) og [10.91](#).

AQC-U: FM (Factory Mutual). Se datablad [10.86](#) for godkjente produsenter av taktyper.

AQD: FM (Factory Mutual). se datablad [10.87](#) for fiberglass: forsterket plastikk kanaler og datablad [10.77](#) for metal kanaler.

Lagring: Skal ikke utsettes for sollys

Montering: I henhold til produsentens monteringsanvisning. Installasjonsmanual følger med i esken eller kan lastes ned det på www.Victaulic.com

Reservedeler: Skadede produkter og deler skal erstattes med Victaulic sine produkter.

Holdbarhet: Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.

Victaulic
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium
+32 93 81 15 00

Victaulic
Hantverksvägen 8
443 61 Stenkullen, Sverige
+46 10 141 44 30
viceuro@victaulic.com

REV 4: 01.08.2022

