

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3339

Utstedt: 07.04.2017

Fornyet: 19.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Joti gulvsluk i plast, type K, KU, A og AU

er i samsvar med kravene i

› EN 1253-1 (\*)

› EN 1253-2 (\*)



### Innehaver

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

### Produsent

BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Joti gulvsluk i plast, type K, KU, A og AU, med klemring i stål. Følgende modeller inngår:

- › Joti K-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 13 97
- › Joti K-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 37
- › Joti K-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 39
- › Joti K-sluk Ø50 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 41
- › Joti K-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 42
- › Joti KU-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 43
- › Joti KU-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 45
- › Joti KU-sluk Ø50 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 46
- › Joti KU-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 47
- › Joti A-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 48
- › Joti A-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 51
- › Joti A-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 52
- › Joti AU-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 53
- › Joti AU-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 55
- › Joti AU-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 56

### Funksjonskrav i TEK

#### Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder