

Vejledning til servicering af Socla TBS : BA BM og 2760/4760

Firma:		Udførelsesdato:	
Medarbejder:		Dato for sidste service:	
Installations adresse:		Regelmæssig Service (X)	
		Tilkaldt pga. defekt (X)	

**Start med at tilse den overordnede installation, som skal være frostfri og tilkoblet afløb.
Skab overblik over hvor afspærringsventilerne sidder og rens snavssamleren foran ventilen.**

Derefter gennemføres følgende punkter:

Test af funktion:

1. Luk for vandtilførslen via afspærringsventilen
2. Luk også afspærringsventil på forbrugssiden
3. TBS testhane forbundet med tilgangsside åbnes en smule, så trykket forsvinder - luk derefter igen.
Tjek at mellemkammeret i TBS'en samtidigt tømmes ud igennem bunden af ventilen og derefter holder op med at løbe.

Genopstart:

4. Åbn for vandtilførsel via afspærringsventilen
5. Tjek at ventilen etableres korrekt og at der ikke løber vand ud igennem bunden.
6. Luft ventilen ud ved at linde på de 3 testhaner i samme rækkefølge som flowet.
7. Åbn for afspærringsventil på forbrugsside.
8. Skab flow over ventilen
9. Test at differenstryk over ventilen er min. 0,5 bar. Benyt evt. testhaner til påskruning af manometre.

TBS type/DN:		Tilgangstryk:	Bar
Serie nr/Vare nr:		Afgangstryk:	Bar

	Ja	Nej	Bemærkninger
Reservedelssæt skiftet			
Snavssamler rensset			
Er der kontraventil foran TBS'en			
Er der kontraventil efter TBS'en			

Øvrige bemærkninger:	
----------------------	--