

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0333

Utstedt: 25.07.2003

Fornyet: 26.10.2023

Gyldig til: 01.11.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Effebi ISIS kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 13



Innehaver

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produsent

Effebi S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Effebi ISIS kuleventiler i avsinkingsbestandig messing (CW602N), type 2411, 2421, 2481 og 2491.

Følgende dimensjoner inngår for type 2411 – kuleventil med stålhendel:

- › ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"

Følgende dimensjoner inngår for type 2421 – kuleventil med T-hendel:

- › ¼", ⅜", ½", ¾" og 1"

Følgende dimensjoner inngår for type 2481 – kuleventil med aluminiumshendel og høy hals:

- › ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"

Følgende dimensjoner inngår for type 2491 – kuleventil med girutveksling:

- › ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" og 2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

