

Declaration of Conformity

Samsvarserklæring/
Försäkran om överensstämmelse

Page/side

2	Content/innhold/ innehåll: European Community Declaration of Conformity/ Samsvarserklæring/ Försäkran om överensstämmelse
3	 Directive 2014/90/EU and regulation (EU) 2023/1667  Regulation 305/2011/EU Declaration of Performance/ Ytelseserklæring / Prestasjonsforklaring Certificate of Constancy of Performance
4	(Page 1 of Certificate of Constancy of Performance. For complete certificate, contact NOHA./ Side 1 av sertifikatet. Kontakt NOHA for komplett sertifikat. / Sida 1 av certifikatet. Kontakta NOAH för fullständigt intyg.)

NOHA Models:

1,	3SW,	5B,	SMA,	100SW,
1A,	3SWA,	5BA ,	FW,	100SWA,
1SW,	31,	5BR, 5BRA,	FWA,	110,
1SWA,	31A,	5C,	FCombi,	110SW,
1B,	31SW,	5CA,	FComiA,	300,
1SWB,	31SWA,	5CI,	FM-IH,	36 now
2SW,	32,	S11 MED,	Gallery,	called 20.
2SWA,	43,	1NL,	Gallery A,	EURO M2
3,	5A,	1G,	100,	Variants: /A/SW/
3A,	5AA,	SM,	100A,	SWA/DSW



Orstadvengen 124 4353 Stavanger

NOHA Art No.:
283410_Rev 8/5-2026

support@noha.no
www.noha.no



EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION OF CONFORMITY/ SAMSVARSERKLÆRING/ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Issued in accordance with Directives and Regulations as shown in the table below / Utstedt i henhold til Direktiv og regler som vist i tabell under / Utfärdad enligt direktiv och förordningar vist i tabell nedan
Extinguisher Final Assemblies Manufactured by: NOHA NORWAY AS, Ørstadvegen 124. 4353 Klepp Stasjon, Norway
Tel: + 47 51 81 60 00, support@noha.no, www.noha.no

Product Description / Produktbeskrivelse / Produktbeskrivning : Hose Reel with Semi rigid hose / Slangetrommel med formstabil slange / Brandpost med formstabil slang (MED/3.56, EN 671-1 Reel with EN 694 Hose)

Marking and identification affixed to the product / Merking og identifikasjon av produktet / Märkning och identifikation av produkten: Mark of conformity followed by Notified Body identification number / samsvarsmärke etterfulgt av identifikasjonsnummer / Överensstämelsesmärke följt av identifieringsnummer:



Quality management systems/ Kvalitetsstyringssystem / Kvalitetshanteringsssystem ISO 9001:2015 (Note 1 & 4)											
EN 671-1 (Note 2,4 &5)								EN694 (Note 2)			IACS UI SC249; implementation of SOLAS II-1, Regulation 3-5 and MSC.1/Circ.1379 SOLAS Chapter II-1, Regulation 3-5
Type	Description of Assembly / Beskrivelse / Beskrivning	Test Examination Report No. / Test-rapport nr.	CE-Marking/ CE-merking / CE-märkning	Flow Rate / Flyt / Flöde @ 2Bar (l/min)	Throw Range/ Kaste-lengde / Kastlengd @ 2 Bar (m)	Nozzle/ Strålerør/ Strålrør Dim.:	Hose / Slange / Slang Dim.:	Cert No.:	Weight per length/ Vekt per lengde/ Vikt per längd (g/m)	Class/ Klasse/ Klass	As of 1 January 2011, asbestos has been completely banned in new installations on both new and existing convention ships / Asbest er helt forbudt f.o.m 1.jan.2011 / Asbest er helt förbjuden f.o.m 1.jan.2011
NOHA Hose Reel (all in Certificate) / NOHA Slangetromler (sertifikat)/ NOHA Brandposter (certifikate)	Hose Reel with Semi-Rigid Hose/ Slangetrommel med formstabil slange /Brandpost med formstabil slang	A9603	0620-CPR-6437/05	Written on sticker attached to Hose Reel + on Nozzle/ Klistermerke ved slangetrommel + strålerør/ Klistermärke vid brandpost + strålrør	10	Written on sticker attached to Hose Reel + on Nozzle/ Klistermerke ved slangetrommel + strålerør/ Klistermärke vid brandpost + strålrør	Written on sticker attached to Hose Reel/ Klistermerke ved slangetrommel/ Klistermärke vid brandpost	K56168/ 01	Ø25= 560-493 Ø19= 339-292	2	Note 4&5 Directive 2014/90/EU and regulation (EU) 2020/1170

Note/ Notes:

- (1) Dove Sertifisering AS (Certificate nr 149)
- (2) KIWA N.V.
- (3) Inspection Procedure (IQC 2019-01)
- (4) DNV MEDD00000EB & MEDB0000165
- (5) **Declaration:** The above Hose Reel assemblies are in compliance with the requirements of the Directives and Regulations shown and in the relevant EC Type-Examination Certificate(s) issued by the Notified Body and is free from

silicone & asbestos in accordance to requirement stated IACS UI SC249 at the time of delivery of product. **Deklarasjon:** Ovennevnte slangetromler er i samsvar med kravene i de direktivene og forskriftene som er angitt i de relevante EC-typegodkjenningstestene som er utstedt av det medlte organet og er fri for silikon & asbest i samsvar med kravet som er oppgitt IACS UI

leveringstidspunktet eller produktet. **Deklaration:** Ovanstående brandposter är i överensstämmelse med kraven i de direktiv och förordningar som visas i de relevanta EG-typintyg som utfärdats av det anmälda organet och är fria från silikon & asbest enligt det angivna kravet IACS UI SC249 vid leverans eller produkt.

(5) **Declaration of Performance (Page 2)** the performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / **Ytelseserklæring:** Produktets ytelse, definert i punkt 1 og 2, er i

samsvar med den angitte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens ansvar som nevnt i punkt 4. / **Prestasjonsforklaring:** Prestanda för produkten, som definieras i punkterna 1 och 2, uppfyller prestandan som anges i avsnitt 9. Denna prestandaförklaring utfärdas under tillverkarens ansvar som nämns i avsnitt 4.

In addition to the above it is recommended that the complete Hose Reel is installed & maintained in accordance with National Regulations, paying particular attention to the environment in which it is sited. / I tillegg til det ovennevnte anbefales det at hele slangetrommelen installeres og vedlikeholdes i samsvar med nasjonale forskrifter, med særlig vekt på miljøet der det er plassert./ Utöver det ovanstående rekommenderas att den kompletta slangrullen installeras och underhålls i enlighet med nationella föreskrifter, med särskild hänsyn till miljön där den är placerad.

Signed for and on behalf of the manufacturer/ Signert for og på vegne av produsenten / Undertecknad

för och på tillverkarens vägnar: Date/Dato: 8/5 - 2026

Per Wijk
Manager of technology and innovation

(5) DECLARATION OF PERFORMANCE/ YTELSEERKLÆRING/ PRESTATIONSFÖRKLARING				
1. Unique identification/ Unik identifikasjon/ Unik identifiering		Each hose reel has unique batch identification placed on front of disc Hver slangetrommel har unik batchidentifikasjon plassert foran på platen / Varje slangrulle har en unik batchidentifikation placerad framtil på skivan		
2. Type/ Typ		NOHA Mod; 1, 1A, 1SW, 1SWA, 1B, 1SWB, 2SW, 2SWA, 3, 3A, 3SW, 3SWA, 31, 31A , 31SW, 31SWA, 32, 43, 5A, 5AA, 5B, 5BA , 5BR, 5BRA, 5C 5CA, 5CI, 36 now called 20, 511 MED, 1N1 1G, SM, SMA, FW, FWA, FCombi, FComia, FM-IH, Gallery, Gallery A, 100, 100A, 100SW, 100SWA, 110, 110SW, 300, [EURO M2 Variants: /A/SW/SWA/DSW]		
3. Intended use/ Bruksområde / avsedd användning		Fixed installations to provide the occupants of a building the means to control and extinguish a fire nearby / Faste installasjoner for å gi beboerne i en bygning midler til å kontrollere og slukke en brann i nærheten / Fasta installasjoner for ått ge de boende i en byggnad möjlighet att kontrollera och släcka en brand i närheten		
4. Manufacturer/ Produsent/ Tillverkare		NOHA NORWAY AS, Orstadvengen 124, 4353 Klepp Stasjon, Norway		
5. Authorised representative/ Autorisert representant/ Auktoriserad representant		Kiwa Nederland B.V, Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK, The Netherlands		
6. System of assessment and verification of constancy performance – AVCP/ System for vurdering og verifisering av konstant ytelse / System för bedömning och verifikation av konstant prestanda		1		
7. Tasks for the notified body in conformity with EN671-1/ Oppgaver for det godkjenningsorganet i samsvar med EN671-1/ Uppgifter för det anmälda organet i enlighet med EN671-1		Initial type testing and initial inspection of the manufacturing plant and FPC and continuous surveillance, assessment and evaluation of the FPC as specified in the CPR annex V article system 1. To issue the Certificate of consistency of performance number 0620-CPR-6437/05 / Innledende typetesting og inspeksjon av produksjonsfasilitetene og FPC og kontinuerlig overvåkning, vurdering og evaluering av FPC, som spesifisert i CPR vedlegg V artikkel 1. Utstedte Sertifikat for Konstant ytelse nummer 0620-CPR-06437/05. / Initialtypstestning og inspeksjon av produktionsanläggningar och FPC och kontinuerlig övervakning, utvärdering och utvärdering av FPC, enligt specifikationen i CPR bilaga V artikel 1. Utfärdat certifikat för kontinuerligt prestationsnummer 0620-CPR-06437/05.		
8. Tasks for the notified body in conformity with ETA number/ Oppgaver for det meldte organet i samsvar med ETA nummer/ Uppgifter för det anmälda organet i enlighet med ETA-nummer:		Not applicable/ Ikke aktuelt/ inte tillämplar		
9. Declaration of Performance/ Ytelseerklæring/ Prestasjonsförklaring				
Essential characteristics/ Egenskaper/		Egenskaper	Performance/ Ytelse/ Prestation	EN671-1:2012 Applicable standard/ Gjeldende standard/ Aktuella standard
hose inside diameter	Slangens indre diameter	Slangens indre diameter	X*	Clause 4.2.1
hose length	Slangelengde	slangelängd	X*	clause 4.4.3
nozzle type:	Type Strålerør	Type strålrör	X*	clause 4.3.2
Minimum flow rate	Minimum flyt rate	minsta flöde	X*	clause 4.2.2
Effective throw range	Effektiv kastelengde	Kastlängd	Pass	clause 4.2.3
Spray discharge	Spraymengde	Spraymängd	Pass	clause 4.2.4
Reel - Construction	Trommel - konstruksjon	rulle - construction	Pass	clause 4.3.3
Reel - Rotating	Trommel - rotasjon	rulle - roterande	Pass	clause 4.3.4
Reel – Swinging	Trommel - svingning	rulle - svängig	Pass	clause 4.3.5
Hose, General	Slange	slang	Pass	clause 4.3.1
Shut-off nozzle, General	Strålerør generelt	Avstängningsmunstycke - generelt	Pass	clause 4.3.2
Shut-off nozzle - Resistance to impact	Strålerør-Motstandsdyktighet Strålerør	Avstängningsmunstycke - motstand	Pass	clause 4.3.7
Shut-off nozzle - Operating torque	- Driftsmoment	Avstängningsmunstycke - Driftmoment	Pass	clause 4.3.8
Reel - Resistance to impact	Trommel – Motstandskraft mot slag	Rulle - Motståndskraft mot slag	Pass	clause 4.3.6
Reel - Resistance to load	Trommel - Belastningsmotstand	Rulle - Motståndskraft mot belastning	Pass	clause 4.3.6
Inlet stop valve - General	Innløpsventil - Generelt	Inloppsventil - Allmänt	Pass	clause 4.3.9
Inlet stop valve - Manual valve	Innløpsventil - Manuell ventil	Inloppsventil - Manuell inloppsventil	X*	clause 4.3.10
Inlet stop valve - Automatic valve	Innløpsventil - Automatisk ventil	Inloppsventil - Automatisk inloppsventil	X*	clause 4.3.11
Hydraulic properties - Resistance to internal pressure	Hydrauliske egenskaper - Motstand mot indre trykk	Hydrauliska egenskaper - Motstånd mot inre tryck	Pass	clause 4.3.12
Hydraulic properties – Strength Reel -	Hydrauliske egenskaper - Styrke	Hydrauliska egenskaper - Styrka	Pass	clause 4.3.13
Unwinding load	Trommel - utdragningskraft	Rulle - utdragningskraft	Pass	clause 4.4.1
Reel - Dynamic braking	Trommel - Dynamisk bremsing	Rulle - Dynamisk bromsning	Pass	clause 4.4.2
Hose - Maximum length	Slange - Maksimal lengde	Slang - Maximal längd	Pass	clause 4.4.3
Resistance to corrosion of coated parts	Korrosjonsbestand - belagte deler	Beständighet mot korrosion av belagda delar	Pass	clause 4.8.1
Resistance to corrosion of waterways	Korrosjonsbestand – vannførende deler	Motståndskraft mot korrosion av vattenvägar	Pass	clause 4.8.2
Ageing tests for plastics materials	Aldringstest for plastmateriale	Åldrande tester för plastmaterial	Pass	clause 4.8.3
			X* = Written on sticker attached to Hose reel/ Merket på trommel/ Märkning vid rulle	

Ar Wijk

