


## Ventil til fordeler

### Ventil til fordeler

Ventilen monteres på hver enkelt kur slik at man har mulighet til normal drift på resten av anlegget under et eventuell vedlikeholdsarbeid.

Ventilene er tilpasset til montering på fordelere med utganger til Ø12, Ø16 og Ø20mm innerrør.

Ventilen leveres med rød og blå hendel for henholdsvis kaldt eller varmt vann.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturljonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : Ventil til fordeler

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Ventil m/frimutter 12 mm, m/grep	85000012	511 29 62	10 stk
Ventil m/frimutter 16 mm, m/grep	85000013	511 29 63	10 stk
Ventil m/frimutter 20 mm, m/grep	42809000	511 29 64	10 stk

### Beskrivelsestekst : Ventil til fordeler

**Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.**

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonsson.no