

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1694

Utstedt: 06.12.2011

Fornyet: 15.03.2022

Gyldig til: 01.04.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

AlternA Pro ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1085 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 09.03.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

AlternA Pro ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert til-
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › AlternA Pro – NRF nr. 4364959
- › AlternA Pro – NRF nr. 4364961

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

