



# Produktsertifikat

## Nr. 3532

SINTEF bekrefter at

### **LK PE-X rørsystem.**

**Dimensjon 16 - 25 mm med presskoplinger og pushfitkoplinger**  
**Dimensjon 16 - 32 mm med klemringskoplinger**

er i samsvar med kravene i:

EN ISO 15875-2, EN ISO 15875-3, EN ISO 15875-5 og EN ISO 21003-5  
EN 1254-3 og EN 1254-6  
DVGW W 534 (\*) og DVGW W 270 (\*)  
NKB 18 (\*)

Rørsystemene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**LK Systems AB**  
Box 9113  
SE-200 38 Malmö, Sverige

Produsenter:

LK PEX AB, Ulricehamn, Sverige  
Zhejiang IDC Fluid Control CO- Ltd. Rd. Jiandong. Ningbo, Kina  
Rifeng Enterprise Group Co. Guangdong Province, Kina  
EZZE AB, Sjörydsvägen 7, Gnosjö, Sverige

Utstedt: 27.02.2019

Korrigert: 25.06.2021

Gyldig frem til 01.03.2024, forutsatt at sertifikatet er listet på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....  
Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder