

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0601

Utstedt: 05.03.2002

Fornyet: 06.01.2022

Gyldig til: 01.02.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## CIM 34 kuletappekran og CIM 39 vaskemaskinkran

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Cimberio AS, Industriveien 15, 1481 Hagan

### Produsent

Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A., Via Torchio, 57  
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

- › 5660562 – C 34/OT ½" kuletappekran m/vinge
- › 5660564 – C 34/OT ¾" kuletappekran m/vinge
- › 5660566 – C 34SI ½" kuletappekran m/lås
- › 5660567 – C 34SI ¾" kuletappekran m/lås
- › 5660568 – C 34SI 1" kuletappekran m/lås
- › 5660572 – C 34/OTNR ½" kulet. m/vinge og tilbakeslagsv.
- › 5660574 – C 34/OTNR ¾" kulet. m/vinge og tilbakeslagsv.
- › 5660576 – C 34/1OT ½" kuletappekran m/slangekupling
- › 5660577 – C 34/1OT ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5660578 – C 34/1 1" kuletappekran m/slangekupling
- › 5661335 – C 34LUC ½" kuletappekran m/lås
- › 5661336 – C 34LUC ¾" kuletappekran m/lås
- › 5663223 – C 34NR ½" kuletappekran m/tilbakeslagsv.
- › 5663225 – C 34NR ¾" kuletappekran m/tilbakeslagsv.
- › 5663206 – C 34 ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5663209 – C 34 ½" kuletappekran m/slangekupling

- › 5663213 – C 34 ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5663216 – C 34 1" kuletappekran m/slangekupling
- › 5561526 – C 134 ½" x ¾" x ¾" kulet. m/s.kupling og uttak
- › 5663276 – C 182XL ½" x ¾" kuletappekran lang type
- › 5663269 – C 39L ½" x ¾" vaskemaskinkran
- › 5663274 – C 39L/NR ½" x ¾" vaskemaskinkran m/tilbakeslagsventil

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

