

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0413

Utstedt: 08.06.2004

Korrigert: 21.06.2021

Gyldig til: 01.07.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Jotiflex PP avløpsdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › NKB Produktregler nr. 19 (*)



Innehaver

Lycro AS
Hammerbergvegen 3
7120 Leksvik

Produsent

Lycro AS
Hammerbergvegen 3
7120 Leksvik

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Jotiflex regulerbare bend og grenrør i PP, samt reduksjonskoblinger i PP, for bruk i avløpsrørssystemer. Bend er justerbare fra 0 til 90°. Grenrør er justerbare fra 45 til 90°.

Jotiflex bend og grenrør finnes i følgende dimensjoner:

- › 32, 40, 50, 75 og 110 mm

Reduksjonskoblinger finnes i følgende dimensjoner:

- › 40/32, 50/32, 50/40, 75/32, 75/50 og 110/75 mm

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-test.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørdelene er testet for et hydrostatisk trykk på både 0,1 bar og 0,5 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

