

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3161

Utstedt: 01.07.2015

Revidert: 17.12.2021

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Resideo Braukmann D06F-LFA og D06F-LFE reduksjonsventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1567
- › NKB Produktregler nr. 4
- › Elastomer Guideline (*) og DVGW W 270 (*)



Innehaver

Pittway Sàrl
Zone d'Activités La Piece 4
1180 Rolle
Sveits

Produsent

Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Resideo Braukmann D06F-LFA og D06F-LFE reduksjonsventiler i avsinkingsbestandig messing.

Følgende modeller inngår:

- › D06F-1/2LFA og D06F-1/2LFE – DN15
- › D06F-3/4LFA og D06F-3/4LFE – DN20
- › D06F-1LFA og D06F-1LFE – DN25
- › D06F-1 1/4LFA og D06F-1 1/4LFE – DN32
- › D06F-1 1/2LFA og D06F-1 1/2LFE – DN40
- › D06F-2LFA og D06F-2LFE – DN50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

