

## Spikeravviser

### Spikeravviser

Beskytter r r-i-r r installert i stenderverk av st l eller tre mot spiker, skruer, bor etc.

Produktet er testet hos Sintef Byggforsk, og best tt tester med bruk av stiftepistol og elektrisk drill med gipsplateskruer. Spikeravviseren best r av 2 halvdeler og ett fikseringsklammer. Brukes for dimensjonene 12, 16 og 20mm.



#### Trestender:

For   montere avviseren bores et hull p    32mm. De to delene settes sammen og skyves inn i utsparring. Ytterr ret skal fikseres med to stykk fikseringsklammer, for   sikre utskiftbarhet.

#### St lstender:

For   montere avviseren stanses et hull p    35mm, og plastforing settes inn. Ytterr ret skal fikseres med to stykk fikseringsklammer, for   sikre utskiftbarhet.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk  
Inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk  
Inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : Spikeravviser

| Varetekst                              | Kat.nr.  | NRF-nr.   | Eskestr. |
|----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Spikeravviser m/fiksering              | 5801.400 | 511 28 49 | 25 stk   |
| Fikseringsklammer, st l., 12-16-20 pex | 5801.300 | 511 25 99 | 25 stk   |

### Beskrivelsestekst : Spikeravviser

#### Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet best r av r r, fordelere, skap og veggbokser med tilbeh r. R rsystemet skal leveres med r r og originale deler som inng r i leverand rens sortiment, og skal v re merket med produkt navn. R rsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

P  forlangende skal r rlegger fremvise Teknisk Godkjenning for det valgte RIR-system. Kuplinger skal v re av en slik utf relse at det sikrer fullt gjennomstr mning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for str mningsst y og d dlokker.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal v re tilpasset PE-X-r rets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverkt y og trekkes til med systemets momentn kkel for   sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Momentet er dermed dokumentert iht. veiledningen til TEK10. Som hovedretningslinje for utf relsen skal det benyttes Byggebransjens v rtomsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur 95 C  
Maks driftstemperatur 70 C  
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I v tsone skal systemets mansjett benyttes. Utenfor v tsone skal skumplastplugg benyttes i veggboxen for   hindre lekkasje ut av vegg. Det skal benyttes fordelerskap som tilh rer r rsystemet. Avl p fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomf ring i stendere iht. systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes r rsystem hvor kuplinger og r r kan demonteres og re monteres.