

TRÅDLØS SENSOR M/BATTERI

Utarbeidet av Brødrene Dahl AS

Trådløs sensor med batteri.

Vedlikehold: Sensor gir beskjed ved behov for bytte av batteri. Sensor skal funksjonstestes minimum 1 gang pr. år. Testes ved å bryte kretsen på følekabel. Systemet må resettes etter test.

Bytte av batteri på sensor:

- Ta ut sensorkabel og løsne sensor fra veggen ved å trykke inn festet* på undersiden av denne.
- Vipp ut batteriet og bytt ut med et nytt Maxell CR2450HR/Murata CR2450R batteri. Kjøpes hos rørlegger.
- Sett sensor og sensorkabel på plass.
- Omstart så systemet. Dette gjøres ved å ta ut strømtilførselen til hovedenheten i 10 sek. før du setter den inn igjen.
- Husk å gjøre test av produktet etter batteribytte.

Behandlingsmåte for avfall: Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Men skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



Åpning under for
bytting av batteri.



VARENØR.:

5648751

Produktansvarlig: Brødrene Dahl AS

Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 06675 Oslo Tlf. 22 72 55 00