


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

| | | |
|-------------|---|---|
| Navn på FDV | UPONOR SMATRIX AKTUATOR UNIVERSAL SETT 24V |  |
| Nr. på FDV | 01-031 | |
| Dato | 05.10.2015 | |
| Utgave | Utgave 1 | |

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Aktuator med 3 adaptere, som muliggjør bruk av Uponor kontrollsystem på eksisterende fordelere i markedet.

3) Produkt identifisering / produktdata :

| Produkt data : Hovedprodukter | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|---|-----------|------|-------|
| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
| 836 1015 | 1083575 | 48672241 | UPONOR SMATRIX AKTUATOR UNIVERSAL SETT 24V, NC, 1W | 58x44,3mm | 1 | sett |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktidentifisering

- Egne punkter: Elektronikk
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Farge / overflate: Blå / grå
- Vedlegg / dokumentasjon:

Produkt data : Tilbehørsprodukter

| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|--------|-----------|---------|--------------------|-----------|------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Kan tørkes med en lett fuktet klut.
- Ettersyn og kontroll: Utføres 1 – 2 ganger pr. år.
Sjekk at termoelementet er skrudd fast til fordeleren (kun for hånd)
For funksjonskontroll: Vri rattet på romtermostaten til høyeste temperatur og vent i ca. 5 min. Nå skal indikatoren være synlig på toppen termoelementet. Vri så termostaten til laveste temperatur og vent i ca. 5 min. Termoelementet skal nå stenge kursen, det vil si at indikatoren ikke skal være synlig.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Avhengig av bruk.
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Produktet bør ikke utsettes for fukt.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesille tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
- Kode for avfallsbehandling: 1507
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**