


FDV - Smart Stop

1. Gis det lydvarsel og de røde lampene på OFF og RESET lyser, har det forekommet vannlekkasje, eller det har forekommet aktivisering av sensorer f.eks. ved vask. Tørk sensor med tørr klut, sjekk om det er noe galt med vannrørene, og deretter trykk RESET en gang for å skru av alarm og to ganger for å nullstille systemet



2. Minst 2 ganger i året må systemet testes. Åpne eksempelvis din kjøkkenkran, bruk litt vann på en klut, fukt et av sensorpunktene og vanntilførselen skal stenges.

3. Tørk nå sensorpunktet tørt.

4. Trykk deretter RESET 2 ganger på sentralen for å nullstille systemet.

Sensoroversikt

Trådløs sensor nr: er utplassert:

Trådløs sensor nr: er utplassert:

Trådløs sensor nr: er utplassert:

Trådløs sensor nr: er utplassert: