

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3801

Utstedt: 19.09.2022

Revisjon: 22.09.2022

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Slidedrain Model 1

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (\*)**

### Innehaver

SLIDEDRAIN AS  
Sandgata 55  
7012 Trondheim

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1209 i Norge,  
som angitt i evalueringsrapport datert 19.09.2022.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Slidedrain Model 1 gulvsluk i resirkulert plast med fleksibel høydejustering på 40 mm.

Sluket består av følgende deler:

- › Slukoverdel med påsveiset mansjett – NRF nr. 3411003
- › Slukpotte med Ø75 mm side-, bunn- eller skrått utløp – NRF nr. 3411004, 3411005 og 3411006

Eget monteringsverktøy med måleskala, vater og forskalingsring følger produktet.

### Funksjonskrav i TEK

#### *Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### *Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket leveres med vannlås. Vannlåshøyden er minimum 50 mm.

#### *Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendig rensepunkt for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder