



Ytelses-erklæring

Nr. 002 FTG-CPR
Utstedt i samsvar med
EU-forordning nr. 305/2011
Forordning for byggevareprodukter

Produktmodeller:

Modell	Beskrivelse	Modell	Beskrivelse
E490	90° rørbend, <i>StrengThin</i> ™ 100	E494G	Adapternippel, OGS x <i>StrengThin</i> 100 rille
E491	45° rørbend, <i>StrengThin</i> 100	E494I	Dobbeltgjenget nippel <i>StrengThin</i> 100
E492	T-kobling <i>StrengThin</i> 100	E495	Konsentrisk reduksjon, <i>StrengThin</i> 100
E493	Reduksjons-T <i>StrengThin</i> 100	E496	Lokk, <i>StrengThin</i> 100
E494	Slett ende x <i>StrengThin</i> 100 rille	E498	Flensadapternippel, <i>StrengThin</i> 100

Identifikasjonsnummer (numre): Modellnummer på tilkoblingsdel
Mfg. datakode per individuelt produkt

Tiltentk bruk: Skjøting av stålrør og stålrør og tilkoblingsdeler for
bruk med vannholdige væsker

Produsent: Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040
USA

Autorisert representant: Victaulic Company
c/o Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810, Nazareth
Belgia

Vurderingssystem: System 4 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende
standard og vedlegg V til EU-forordning nr.
305/2011

Gjeldende standard: EN 10311:2005

Erklært ytelse: Se sd. 2

Erklært ytelse:

<i>Harmonisert standard: EN 10311:2005</i>			
<i>Essensielle karakteristikker</i>	<i>Klausul</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Merknader</i>
Reaksjon på brann	6.2	pass	Klasse A1
Dimensjonale toleranser	4.8.2	pass	
Stramhet: Væske	6.1	pass	Kun test 1 og 2
Holdbarhet - Elastomer tetninger	4.7	ikke relevant	

Undertegnet for og på vegne av Victaulic Company;



Mr. Len R. Swantek
Director – Global Regulatory Compliance
Utstedelsessted: Easton, Pennsylvania, USA
Utstedelsesdato: 2. november 2020