

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0703

Utstedt: 14.03.2002

Fornyet: 25.03.2022

Gyldig til: 01.04.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Jafo PSX 75 og PBX 75 gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**

Innehaver

Jafo AB
Höstbruksvägen 15
226 60 Lund, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1197 i Sverige, som angitt i evalueringsrapport datert 25.03.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Jafo PSX 75 med 75 mm sideutløp og 3 ekstra sideinnløp.
Jafo PBX 75 med 75 mm bunnutløp og 3 ekstra sideinnløp.
Slukene leveres i grå polypropylen (PP).

Følgende modeller inngår:

- › PSX 75 MP – NRF nr. 3404173
- › PSX 75 UMP
- › PBX 75 MP – NRF nr. 3404167
- › PBX 75 UMP

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder