

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3209

Utstedt: 24.11.2015

Fornyet: 04.09.2020

Gyldig til: 01.12.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM Siljan, FMM Siljan LF og Mora FLEXX termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende FMM Siljan og FMM Siljan LF modeller inngår:

- › FMM 83801500, FMM 83811500, FMM 83841500, FMM 83901500, FMM 83911500, FMM 83821500, FMM 83831500, FMM 85801500, FMM 85811500, FMM 85901500

Følgende Mora FLEXX-modeller inngår:

- › MA 28 11 00, MA 28 01 00, MA 28 15 00, MA 28 19 00

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

